



СОГЛАСОВАНО  
Председатель правления РРО РОО ООО ВОИ  
Макарина  
« 13 » 10 2010 г.

О.В.Макарина

2010 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО РР ДЮЦТ  
Новиков  
« 13 » 10 2010 г.

С.В.Новиков

2010 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования  
(далее – услуги)

### I. Краткая характеристика объекта.

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга

391110, Рязанская область, г. Рыбное, Набережный переулок, д.2

Наименование предоставляемой услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Сведения об объекте

Помещения учреждения размещаются на 1 этаже двухэтажного здания, 248,84 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращённое название)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рыбновский районный Детско-юношеский Центр туризма», МБУ ДО РР ДЮЦТ

Адрес места нахождения организации

391110, Рязанская область, г.Рыбное, Набережный переулок, д.2

Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*)

Безвозмездное срочное пользование

Форма собственности (*государственная, муниципальная, частная*)

Муниципальная

Административно-территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации

Управление образования и молодёжной политики Администрации Рыбновского муниципального района.

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

Сфера деятельности образовательная

Плановая мощность 84 чел.

Форма оказания услуг на объекте с пребыванием

Категория обслуживаемого населения по возрасту дети

Категории обслуживаемых инвалидов нет

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные автостоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	нет
14	иные	

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой

		услуги.
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планы здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.	Сроки
-------	---	-------

1	доступные санитарно-гигиенические помещения	при выделении финансирования
2	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	при выделении финансирования
3	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	при выделении финансирования

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планы здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	при выделении финансирования
2	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	при выделении финансирования

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рыбновский районный Детско-юношеский Центр туризма»**

**МБУ ДО РР ДЮЦТ**

ОГРН 1026200701823

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дополнительное образование детей и взрослых

ОКВЭД  
основной  
85.41

2

ОКВЭД  
дополнительный

3. и т.д.

ОКВЭД  
дополнительный

**Форма собственности** | муниципальная

ОКФС  
14

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма**

Бюджетное учреждение

ОКОПФ  
75403

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта**

директор

Новиков С.В.

**Телефон, факс руководителя объекта**

Тел. (849137) 52-2-60

Факс

**E-mail объекта**

dyuctur\_rybnoe@mail.ru

**Юридический адрес объекта**

391110

Рязанская область, г.Рыбное, Набережный переулок, дом №2

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта**

391110

Рязанская область, г.Рыбное, Набережный переулок, дом №2

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта**

Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**

391110

Рязанская область, г.Рыбное, Набережный переулок, дом №2

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации (собственника)**

Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации**

391110

Рязанская область, г.Рыбное, Набережный переулок, дом №2

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

Начальник  
Кондрашова Е.П.

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**

Тел. (849137) 51-3-62

Факс (849137) 51-3-63

**E-mail руководителя вышестоящей организации**

uompryb@mail.ru

## Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рыбновский районный Детско-юношеский Центр туризма»										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	391110, Рыбновская область, г.Рыбное, Набережный переулок, дом №2										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	248,84										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этаж; 3, 4, 5 этаж)	1										
Кадастровый номер объекта											
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все											дети
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, перемещающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											все
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)											нет

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	2	3	4	5	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта						10	11
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012, прочие СП, ГОСТ	Примечание		

## Подходы к объекту, пути движения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>										
<b>1.1</b> Пути пешеходного движения										
	Название зоны				Наименование ОСН (см. прим. п.5)					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	Не менее 1,2		п. 4.1.7, рис.Д5	
					Передвижение в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	Не более 0,015		п. 4.1.8, рис.Д5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «У», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Отражение пространства под выступившими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром или канавой (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д4	
					Предупредительное освещение на расстоянии 0,5 м вокруг отдаленно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
<b>1.2</b> Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСН (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4		п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,12 - 0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92		пр.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «У», «У»	соответствие			п. 4.1.12	
					Выделение шестом или фактурой красных ступеней «О», «С», «У», «У»	наличие				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27-0,33		п.5.2.15	
<b>1.3</b> Пандусы: стационарные										
	Название зоны	Ф	Ф		Наименование ОСН (см. прим. п.5)	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)		п. 4.1.14	
					Уклон пандуса «К»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Ширину между поручнями «К»	м		0,9-1,0	п. 4.1.14		
					Обращение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень.)	м		0,85-0,92			
					Обращение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень.)	м		0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Соблюдение показ. 2.1 x 2.1 в местах ин- тенсивного использова- ния	
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Поверхность верхней пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Т», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Поверхность нижней пандуса отступило микроповышения цветом или текстурой «К», «О», «С», «Т», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15		
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением					Наименование ОСИ (см. прил. п.6)					
	Название зоны	0	0		Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6			
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21		
2	<b>Входной узел</b>										
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)											
2.1	Наружные лестницы					Наименование ОСИ (см. прил. п.5)					
	Название зоны	1									
	Вход №1.2				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,39 – 0,34	0,35-0,4			
	Вход №1.2				Высота ступеней «О», «С»	м	0,13 – 0,16	0,12-0,15	п. 4.1.12		
	Вход №1.2				Ширина марша лестниц «О»	м	2,05	Не менее 1,35			
	Вход №2				Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,82	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
	Вход №1.2				Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11		
	Вход №1.2				Щероковетая поверхность ступеней «О», «С», «Т»	соответствие	да		п. 4.1.12		
	Вход №1.2				Выделение цветом или фактурой краевых	наличие	да				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ступеней «О», «С», «Т»					
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		п.5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9-1,0	п. 4.1.14	
					Отражение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Отражение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах изменения направления движения
					Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность опорный пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Т», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность опорный пандуса отглажено маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Т», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Навесное пандуса «К»	м	1,1	Не менее 1,0		
					Уклон пандуса «К»	(%)	10%	Не более 10%	п.5.2.13	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед выдвижными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед выдвижными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	выдвиг			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Выход №2				Навес «К», «О», «С», «Л», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
	Выход №2				Полки «К», «О», «С», «Л», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.5.17	
	Выход №2				Поворотность покрытия твердая, не допускать скопления при намокании «К», «О», «С», «Л», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
	Выход №2				Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,29	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
	Выход №2				Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Выход №1				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	да	Не менее 1,5	5.1.7	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина в свету «К»	м	0,98 – 1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,09	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнох дверей									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Л», «У»	соответствие	да		п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Л», «У»	соответствие	да			
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Выход №2				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звучащие информаторы (либо эквивалент того оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Л»	наличие	нет			
3	Пути движения внутри здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	2,66	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
	Ширина «К»									
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	0,76 - 0,92	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	Ширина «К»									
	Высота проемов или переплетов высот «К», «С»					М	0,05	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»						да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М		0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	Размеры ступенек: ширина проступей «О», «С»					М		0,13 - 0,17		
	Высота ступеней «О», «С»					М		0,85-0,92	п. 5.2.15	
	Отражающие с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»					М		0,27-0,33		
	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»									
	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»									
	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»					М		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	Ширина марша лестниц, ведущих на железные узлы секционных треск- и более тяжелых жилых зданий «О», «С»					М		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»									
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М		Не более 0,8	п. 5.2.13, пвс.Д.9	
	Высота одного подступа «К»					М		Не более 1,20, (5%)		
	Уклон «К»					%		Не более 1:10, (10%)		
	Уклон при перепадах высот пола не более 0,2 м «К»					%				
	Ширина пандуса «К»					М		Не менее 1,5	п. 5.2.13	
	Свободная зона в верхнем и нижнем окружающих пандуса шириной «К»					М		1,5		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окружающих пандуса глубиной «К»					М		1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обращение с поручками с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Обращение с поручками с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	М		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Площадь поверхности пандуса несколько «К», «О», «С», «Д», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контур отнесенный горизонтальной поверхности	соответствие			п. 5.2.14	
					«О», «К», «С», «Д», «У»					
3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
					Название зоны	0				
					Название зоны	0				
					Ширина пандуса «К»	М		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
					Название зоны	0				
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000	
3.7 Подъемники мобильные										
					Название зоны	0				
					«К»	наличие			п. 4.1.14	С посмотреть в поясненью
3.8 Лифты										
					Название зоны	0				
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	М		Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	М		Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	М		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Система и звуковая сигнализация в кабине	наличие			п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					лифта «С», «Г»					
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
					Тягильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие			п. 5.5.7	
<b>4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>										
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
	Кабинетная форма обслуживания									
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	I								
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	
					Площадь столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,64	Не более 0,85	п.7.1.9, пмс.ДП.2	
					Информационная меморандум (тягильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п.7.4.1, пмс.ДП.2 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около расчетно-кассового аппарата	м		Не менее 0,9	п.7.4.7	
					около прилавков для сервирования блюд:	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
					между столами в ресторане:	м				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «Ко, «С» Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «Ко, «С» Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера «С»	наличие  кв.м.		Не менее одного места  Не менее 3,0	п.7.4.6  п.7.4.6	
4.4	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
					Горизонтальное поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал по разделениям и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для лестн.0,5	п.7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «Ко»	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенок – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалках «Ко»	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
					Пандус для подъема на сцену: ширина «Ко»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «Ко»	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «Ко»	м		0,7	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов и взрослых амфиатрах с уклоном не более 1:12 «Ко»			0,9	п.7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в зрительных амфиатрах, должны иметь перила по стенам «Ко»	наличие			п.7.6.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Системы индивидуального прослушивания, имониторинговые в кресла и залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5%	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные приспособления устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестого языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	

### Санитарно-гигиенические помещения

5 (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабинки в уборных и душевых)

5.1	Доступная кабинка в общей уборной	0	1	1	Наименование ОСН (см. прим. п.5)	М	М	М	М	М
	Название зоны	0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	Не менее 0,75			
					Ширина кабинки «К»	М	Не менее 1,65			
					Глубина кабинки «К»	М	Не менее 1,8		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабинки «К»	М	Не менее 0,9			
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, вешалки и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (пост охраны или диспетчерской объект) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «О», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабинка (при отсутствии доступной кабинки в общей уборной)				Наименование ОСН (см. прим. п.5)					
	Название зоны	0	0	0	Ширина «К»	М	Не менее 2,2		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	М	Не менее 2,25		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабинки «К»	М	Не менее 0,9		п. 5.3.3 рис.Д.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пространство для колеса-коленки рядом с унитазом шириной: «К» Опорные поручни «О», «К» Крючки для одежды, вешалки и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (пост охраны или дежурной охраны) «К», «О», «С», «Г», «У» Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабин на высоте: «С»	М наличие наличие наличие		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11 п. 5.3.3 рис.Д.11 п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабин на высоте: «С»	М		1,35	п.5.3.6	
<b>5.3 Кабины душевые закрытые</b>										
		0			Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С» Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» Габариты поддона (триты) без порогов не менее 0,9х1,5м «О», «С» Кабина должна быть оборудована: - переносным или стационарным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем - настилами поручнями - экраном с речевой ручкожкой и термостатом (или автоматическое и сенсорные экраны бесконтактного типа) «К», «С», «У», «О» Размеры кабины в плане: ширина «К», Глубина «К» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (пост охраны или дежурной охраны) «К», «О», «С», «Г», «У» Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабин на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» Ширина прохода между рядами для инвалидов (гардеробных со скамьями (с учетом скамьи))	соответствие соответствие соответствие наличие наличие наличие наличие М М наличие М М		п.5.3.5 п.5.3.5 п.5.3.5 п. 5.3.9 п. 5.3.5 Не менее 1,8 Не менее 1,8 1,35 Не менее 2,4	п.5.3.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К»					
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (двери-стена-ручка, микроконтраст; санитарный прибор-пол, стена) «С»	надписи			п.5.4.1	
<b>5.4 Кабины душевые открытые и со связными проходами</b>										
	Нашивые зоны	0			Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п.5.3.5	
					- Ручные души	надписи				
					- настенными душевыми	надписи				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматическое и сенсорное краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	надписи			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»:	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или административного объекта) «К», «О», «С», «Н», «У»	надписи			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Н», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина прохода между рядами для инвалидов гидродорожек со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (двери-стена-ручка, стена-миклоконтраст, санитарный прибор-пол-стена) «С»	надписи			п.5.4.1	
<b>6 Автостоянки</b>										
<b>6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов</b>										
	Название зоны	1							Наименование ОСИ (см. прил. п.5)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для транспорта инвалидов «Ко», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автомобиля инвалида до входа в здание «Ко», «О»	м	1,0	Не более 50 (не более 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «Ко»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «Ко»	м	6,0	6,0		
					Обозначение стоянки автомобиля инвалида на крыше-коллаже знаком на поверхности дорожного покрытия «Ко»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомобиля инвалида на крыше-коллаже знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «Ко»	наличие	да			

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организатором самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по составлению со службой заказчика, ОЭСН, Центром.
2. В случае наличия зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренние лестница №1; внутренние лестница №2; внутренние лестница №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учетом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. (Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски).
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Путь пешеходного движения необходимо учитывать, следующие: Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в здании анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в часе ведения находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно представляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются сотрудниками, проводившими анкетирование.

Заполнил Анкету:  
(849137) 52-2-60  
телефон

Директор  
Должность  
Председатель правления ПРО РОО ООО  
ВОИ  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Новиков С.В.  
ФИО  
Макаркина О.В.  
ФИО



(подпись)  
«15» 10 2017г.  
(подпись)  
«15» 10 2017г.







ВЫХОД №1

ОТ СЕБЯ  
↓  
PUSH







